COMUNICACIÓN DE PUESTA EN SERVICIOS DE OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Nombre: RED DE ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MIRAMAR Plano N° 122/05
LOTE A 1° ETAPA
Propietario CONSTRUCTORA GUZMÁN Y LARRAIN.
Ejecutada según norma NSES21 En78 ELECTRICIDAD y de acuerdo a plano adjunto.
Fecha de puesta en servicio 29/07/2005. Permiso Municipal N° ______ Fecha ______

UBICACIÓN CALLE COIHUECO

Región: | 0 | 1 | Provincia ARICA Comuna ARICA

CARACTERISTICAS TECNICOS DE LA OBRA

Tipo Aéreo | X | Subterránea - | |
Longitud km 0.440 km

Cant. Cámaras | | | | Cant.Tomatierras | | 3 | (TTS)

POSTACION

Tipo Metálico | | H.Armado | X |
Cantidad 15

SUBESTACION (EXISTENTE)

Cant. de Transformadores | | 1 |

Capacidad total | | | 150 | Kva

LUMINARIAS

Cantidad | | | 3 | 250 W (Sodio)
| | 1 | 1 | 150 W (Sodio)

Potencia total en lámparas | 1,650 | KW

EMPALMES

| | | 1 | **EXISTENTE**

OTROS ANTECEDENTES

DATOS DEL INSTALADOR O PROFESIONAL

Nombre ALFREDO BOLOMEY OTTH
Licencia/Registro N° 6477940-0 Clase/Categoría "A"
Tit. Profesional INGENIERO EN EJECUCIÓN R.U.T. 6.477.940-0
Dirección Comercial BAQUEDANO N° 731

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Nº 318 FECHA 29 JUL. 2005
OFICINA PROVINCIAL - ARICA

Firma Instalador

El propietario de las instalaciones eléctricas declara conocer el Art. 148 del D.F.L.N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, y en consecuencia asume la responsabilidad del cumplimiento de los reglamentos y normas vigentes.

IDO FURMAN AHUMADA
CONST. GUZMAN Y LARRAIN

R.U.T. CONST. GUZMAN Y LARRAIN | 86.715.400-0
RUT. IDO FURMAN AHUMADA 8.629.158-5

Firma Propietario

El Notario que suscribe certifica que esta copia fotostática es fiel al documento que ha tenido a la vista,
Arica, 03 AGO. 2005

COMUNICACIÓN (Uso exclusivo de S.E.C)

Fecha de ingreso: Código de Archivo:

ARMANDO SANCHEZ RISI NOTARIO PUBLICO ARICA

El presente documento es válido para solicitar suministro a la Empresa Eléctrica Concesionaria de Servicio Público de Distribución.